

SZCZEGÓŁ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO



studnię włączyć w istn.
pion kanlizacyjny PVC ø50 mm

proj. studnia schładzająca
z kręgów bet. ø1000 mm

proj. wpust podłogowy
żeliwny z zasyfonowaniem

UWAGA:
W pomieszczeniu węzła cieplnego należy wykonać na całej powierzchni wylwekę betonową o grubosci 7 cm.

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT OPRACOWANIA:	Projekt budowlany budowy technologii węzła cieplnego i instalacji elektrycznej pomieszczenia			SKALA: 1:50
OBIEKT:	ul. Zamkowa 63, 95-200 Pabianice			NR RYSUNKU: **3**
TREŚĆ RYSUNKU:	USYTUOWANIE WĘZŁA CIEPLNEGO W POMIESZCZENIU			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	08.2017	
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski	---	08.2017	