

——————— zasilenie
– – – – – – – – powrót

⇶ – studnia zaworów preizolowanych odcinających (rozwiązanie ze skrzynką uliczną)

01 – trójnik preizolowany równoległy 139,7/60,3 mm (trójniki uwzględniono w projekcie sieci ciepłowniczej)

S1 – zawór preizolowany odcinający 60,3/125 mm

01.1 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1,5 m 90st.

Z18 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.

Mata kompensacyjna nr 1 – 1000x40x400 (mm) – 12 szt

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków przy ul. Grota Roweckiego 33, Mokrej 24 i 19/23 w Pabianicach			SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY CZ.1 GROTA ROWECKIEGO 33			NR RYSUNKU: **2**
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	LOD/0603/ PWOS/O6	05.2017	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	05.2017	
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski	--------	05.2017	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	--------	05.2017	