





Materiały preizolowane:

Z1 – kolano preizolowane 33,7/90 mm 1x1 m 90 st.
Z2 – kolano preizolowane 33,7/90 mm 0,6x0,6 m 90 st.
Z3 – kolano preizolowane wejściowe 33,7/90 mm 1x2 m 90 st.

Zestawienie materiałów przyłącza węzła cieplnego

1. *Zawór odcinający kołnierzowy DN 25 – 2 szt*
2. *Zawór odcinający do wspawania DN 15 – odpow.– 2 szt*
3. *Zawór odcinający kołnierzowy DN 15 – spinka cyrk. – 2 szt*
4. *Rura stalowa ze szwem 33,7x2,6 mm – 3 m*
5. *Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm – 2,0 m*
6. *Kolano hamburskie 33,7x2,6 mm 90st. – 4 szt*
7. *Izolacja rurociągów (gr. 30 mm) DN25 – 3 m*

UWAGA:
Projekt węzła cieplnego objęty jest oddzielnym opracowaniem

UWAGA:

1. *Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy wykonać odkrywki ław fundamentowych*
2. *Rurociągi prowadzić pod posadzką powyżej poziomu ław fundamentowych*
3. *Posadzkę odtworzyć za pomocą betonu C25/30 zbrojonego siatką gr. min. 10cm*
4. *W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA RUROCIĄGÓW PONIŻEJ POZIOMU POSADZKI BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ*

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preiz. do bud. mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach			SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO			NR RYSUNKU: **6**
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	LOD/0603/ PWOS/O6	05.2017	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	05.2017	
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski	---------	05.2017	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	---------	05.2017	