

Mata kompensacyjna nr 1 – 1000x40x400 (mm) – 12 szt

——————— *zasilenie*
– – – – – – – – *powrót*

O1 – trójnik preizolowany z uskokiem 48,3/33,7 mm – istniejący
Z2–Z8 – kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90 st.
R – redukcja stalowa 48,3/42,4 mm
WD1 – kolano preizolowane wejściowe 42,4/110 mm 1x2 m 90 st.

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do bud. przemysłowego przy ul. Żwirki i Wigury 19A w Pabianicach - budynek "B"			SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY			NR RYSUNKU: **2**
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	LOD/0603/ PWOS/O6	05.2017	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	05.2017	
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski	----------	05.2017	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	----------	05.2017	