



Zestawienie materiałów

1. Zawór odcinający kołnierzowy DN 32 – 2 szt
2. Zawór odcinający do spawania DN 15 – odpowietrzenie – 2 szt
3. Rura stalowa ze szwem 42,4x2,6 mm – 19,0 m
4. Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm – 2,0 m
5. Kolano hamburskie 90st. 42,4x2,6 mm – 10 szt
6. Izolacja rurociągów (gr. 30 mm) 42,4x2,6 mm – 19,0 m

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku przemysłowego przy ul. Mariańskiej 5 w Pabianicach			SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO UL. MARIAŃSKA 7			NR RYSUNKU: 5
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	09.2017	
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski	-----	09.2017	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-----	09.2017	