


## PRZEKRÓJ A–A




## SZCZEGÓŁ OBEJŚCIA RUR NA POWROCIE




| Lp. | Nazwa materiału/urządzenia | J.m. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawór kulowy do wspawania DN25 | szt | 1 |
| 2 | Rura stalowa 219,1x4,5 (DN 200) | m | 2 |
| 3 | Rura stalowa 33,7x2,6 (DN 25) | m | 3 |
| 4 | Kolano hamburskie 219,1x4,5 mm 45st. | szt | 3 |
| 5 | Izolacja z łupków PUR gr. 50 mm. | m | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INWESTOR: | **Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8** | | | |
| TEMAT INWESTYCJI: | Budowa komory ciepłowniczej z zaworami odcinającymi na sieci kanałowej DN350 przy ul. Grota Roweckiego w Pabianicach | | | SKALA: 1:25 |
| TREŚĆ RYSUNKU: | SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA ISTN. PRZYŁĄCZA 2x219,1/315 MM W PKT. O1 | | | NR RYSUNKU: **10** |
| | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ: | P. Bobrowski | MAZ/0201/ POOS/07 | 08.2017 | |
| OPRACOWAŁ: | P. Wyrębski | --------- | 08.2017 | |
| OPRACOWAŁ: | M. Studziński | --------- | 08.2017 | |