INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wzdłuż ulicy Kilińskiego i Stefana "Grota" Roweckiego w Pabianicach			SKALA: 1:500
				NR RYSUNKU: **2**
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY			
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	08.2017	
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski	----------	08.2017	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	----------	08.2017	

——————— zasilenie
– – – – – – – – powrót
⊗ – studnia zaworów preizolowanych odpowietrzających (rozwiązanie z włazem żeliwnym)

ETAP I

PW1 – istniejąca sieć preizolowana 2x355,6/500 mm
Z1 – kolano preizolowane 355,6/500 mm 1,5x1,5 m 42 st.
Z2, Z3 – kolano preizolowane 355,6/500 mm 1,5x1,5 m 4 st.
PK1 – istniejące rurociągi DN350 w komorze ciepłowniczej
S1 – odpowietrzenie preizolowane 355,6/500 mm

ETAP II

PW2 – istniejące rurociągi DN350 w komorze ciepłowniczej
O1 – włączenie istniejącego przyłącza 2x219,1/315 mm
O2 – włączenie istniejącego przyłącza 2x114,3/200 mm
O3 – trójnik preizolowany z uskokiem 355,6/88,9 mm
Z4–Z7 – kolano preizolowane 355,6/500 mm 1,5x1,5 m 90 st.
Z8 – ukosowanie rur na mufach 3 st.
Z9 – ukosowanie rur na mufach 2 st.
PK2 – istniejąca sieć preizolowana 2x355,6/500 mm