


SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1



- Oznaczenia:
- | | |
|---|-------|
| 1 - zawór odcinający kulowy, Dn32 | szt.5 |
| 2 - zawór trójdrogowy z siłownikiem (dostawa z automatyką centrali wentylacyjnej) | szt.1 |
| 3 - pompa obiegowa, UPS 25-60, | szt.1 |
| 4 - manometr, Dn15, 1-6 bar, | szt.2 |
| 5 - zawór kulowy Dn15, | szt.1 |



ELER Piotr Skągliński
Grodzka 42A, 85-103 Bydgoszcz
Pracownia w Znamkowskiego 68-50-500
Tel. (42) 632 07 80
tel. kom. 7 696 850 630
e-mail: pracownia@eler.net.pl

TEMAT SPRAWDZENIA
PROJEKT PRZEBUDOWY WENTYLACJI BUDYNKU PRZEPOMPOWNI C
ZLOKALIZOWANEGO W PABIANICACH PRZY UL. PIOTRA SKARGA 82
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WARSZTATU SPAW

PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Skągliński
Nr upr.: 100/0479/P/05/06

ASISTENCI
mgr inż. Agnieszka Zajączkowska
mgr inż. Agnieszka Zajączkowska
mgr inż. Anna Adamkiewicz
mgr inż. Adam Włodarczyk