

zasilenie
powrót

Z24 – kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 60 st.
(ujęte w odrębnym opracowaniu)
U4–U8 – kabel ciepłowniczy 98/171 mm 2xL=50 m
Z25 – kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90 st.
Z28–Z31 – kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90 st.
Z26, Z27 – ukosowanie rur na złączach 2 st.
Z32–Z35 – kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90 st.
02 – trójnik preizolowany z uskokiem 88,9/60,3 mm
03 – trójnik preizolowany równoległy 76,1/33,7 mm
04 – trójnik preizolowany z uskokiem 60,3/42,4 mm
R2 – redukcja stalowa 88,9/76,1 mm
R3 – redukcja stalowa 76,1/60,3 mm

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa sieci ciepłowniczej z rur preiz. od załamania Z24 na terenie zakładów "ADAMED" do odgałęzienia O4 w ul. Gdańskiej w Pabianicach			SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY			NR RYSUNKU: 2
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	LOD/0603/ PWOS/O6	08.2015	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	08.2015	
OPRACOWAŁ:	M. Kacperski	----------	08.2015	
OPRACOWAŁ:	A. Goleniewski	----------	08.2015	