



POZ. UB – Puszka przyłączeniowa alarmu

UWAGA:

Projektowaną pętlę alarmu nie łączyć z istniejącą na sieci preizolowanej 2x114,3/200 mm. Pętlę alarmu zamknąć w mufach na odgałęźnej trójniku 114,3/42,4 mm

| | | | |
|-------------------|---|----------------------|--------------|
| INWESTOR: | Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach | | |
| TEMAT INWESTYCJI: | 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8 | | |
| TRZEŚĆ RYSUNKU: | SCHEMAT ALARMU | | SKALA: 1:500 |
| IMIE I NAZWISKO: | | | NR RYSUNKU: |
| PROJEKTOWAŁ: | A. Goleniewski | LOD/2339/ PWBS/14 | 07.2019 |
| SPRAWDZIŁ: | P. Bobrowski | MAZ/0201/ POOS/07 | 07.2019 |
| OPRACOWAŁ: | M. Studziński | | 07.2019 |
| | | | 4 |
| | | | PODPIS: |