

Zestawienie materiałów przyłącza węzła cieplnego

1. *Zawór odcinający kołnierzowy DN 40 – 2 szt*
2. *Zawór odcinający do wspawania DN 15 – odpow. – 2 szt*
3. *Zawór odcinający kołnierzowy DN 15 – spinka cyrk. – 2 szt*
4. *Rura stalowa ze szwem 48,3x2,6 mm – 4,0 m*
5. *Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm – 2,5 m*
6. *Kolano hamburskie 90 st. 48,3x2,6 mm – 8 szt*
7. *Otulina z pianki PUR (gr. 30 mm) z płaszczem PVC–DN40 – 4,0 m*

UWAGA:

Projekt węzła cieplnego objęty jest oddzielnym opracowaniem

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków przy ul. Grota Roweckiego 9, Bugaj 56, 62 i 64			SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO BUGAJ 64			NR RYSUNKU: **13**
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	07.2019	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	07.2019	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	--------	07.2019	