

zasilenie
powrót

– studnia zaworów preizolowanych odcinających (rozwiązanie ze skrzynką uliczną)

02, 03 – trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/42,4 mm
04 – trójnik preizolowany z uskokiem 88,9/42,4 mm
05 – trójnik preizolowany z uskokiem 76,1/60,3 mm
S1, S2, S4 – zawór preizolowany odcinający 42,4/110 mm
S5 – zawór preizolowany odcinający 60,3/125 mm
S6 – zawór preizolowany odcinający 48,3/110 mm
Z10–Z14 – kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st.
Z15, Z16 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.
Z17 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st.
R3 – redukcja stalowa 60,3/48,3 mm
Mata kompensacyjna – 1000x40x400 (mm) – 8 szt

INWESTOR:	Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków przy ul. Grota Roweckiego 9, Bugaj 56, 62 i 64	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: 2	
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY			
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/PWBS/14	07.2019	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/POOS/07	07.2019	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-------	07.2019	