



zasilenie
powrót

– studnia zaworów preizolowanych odcinających
(rozwiązanie ze skrzynką uliczną)

PW3 – włączenie przyłącza w istniejącą sieć kanałową DN350 metodą wcinki na zimno

S3 – zawór preizolowany odcinający 33,7/90 mm

Z1, Z2, Z4, Z6, WD3–2 – kolano preizolowane 33,7/90 mm 1x1 m 90st.

WD3–1 – kolano preizolowane 33,7/90 mm 1x2 m 90st.

Z3, Z5 – gięcie rur na budowie 3st.

01 – trójnik preizolowany z uskokiem 33,7/33,7 mm

POZ. UB – Puszka przyłączeniowa alarmu

INWESTOR:	**Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8**			
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych przy ul. Narcyza Gryzla 15 i 17 w Pabianicach			SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY I ALARMU			NR RYSUNKU: **2**
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	07.2019	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	07.2019	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	--------	07.2019	