

Zestawienie materiałów preizolowanych

Lp	Nazwa materiału	Ilość	J.m.	Uwagi
1	Rura preizolowana z alarmem 88,9/160 mm L=12 m	4	szt	
2	Rura preizolowana z alarmem 88,9/160 mm L=6 m	1	szt	
3	Rura preizolowana z alarmem 33,7/90 mm L=6 m	11	szt	
4	Trójnik preizolowany z uskokiem 88,9/33,7 mm	2	szt	
5	Kolano preiz.z alarm. 88,9/160 mm 1x1 m 90st.	2	szt	
6	Kolano preiz.z alarm. 33,7/90 mm 1x1 m 90st.	8	szt	
7	Kolano preiz.z alarm. 33,7/90 mm 1x2 m 90st.	2	szt	
8	Zawór preizolowany odcinający 33,7/90 mm	2	szt	
9	Mufa sieciowana radiacyjnie 160 mm	10	szt	
10	Mufa sieciowana radiacyjnie 90 mm	24	szt	
11	Mufa zakończeniowa sieciowana radiacyjnie 160 mm	2	szt	
12	Pianka nr 4	10	szt	
13	Pianka nr 2	2	szt	
14	Pianka nr 1	24	szt	
15	Mata kompensacyjna nr 2 (1000x40x730)	6	szt	
16	Zakończenie termokurczliwe 90 mm	2	szt	
17	Pierścień uszczelniający 90 mm	6	szt	
18	Taśma ostrzegawcza L=250 mb	1	szt	
19	Puszka przyłączeniowa alarmu	2	szt	
20	Korki zgrzewane do muf	72	szt	
21	Podtrzymki do alarmu	72	szt	
22	Tulejki do alarmu	72	szt	

Zestawienie materiałów tradycyjnych - pomieszczenie węzła

Lp	Nazwa materiału	Ilość	J.m.	Uwagi
1	Zawór odcinający kulowy kołnierzowy Dn 25 mm	2	szt	
2	Zawór odcinający kulowy do spawania Dn 15 mm	2	szt	odpowietrzenie
3	Zawór odcinający kulowy kołnierzowy Dn 15 mm	2	szt	spinka
4	Rura stalowa ze szwem 33,7x2,6 mm	3,5	m	
5	Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm	2,5	m	
6	Kolano hamburskie 33,7x2,6 mm 90 st.	5	szt	
7	Otulina z pianki PUR (gr. 30 mm) z płaszczem PVC	3,5	mb	

Zestawienie materiałów - studzienka zaworowa S3

Lp	Nazwa materiału	Ilość	J.m.	Uwagi
1	Skrzynka uliczna żeliwna	2	szt	
2	Rura osłonowa fi 160 PVC	2	mb	