

Pabianice, dnia 07.04.2017 roku

## **Uczestnicy postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „*Remont układu pompowego Ciepłowni Miejskiej*”

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Pabianicach, działając w oparciu o § 86 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

*Pytanie 1:*

W SIWZ w rozdziale II Warunki i kryteria wymagane od wykonawców pkt. B podano, iż należy udzielić minimum dwuletniej gwarancji, przy opisie kryteriów wyboru oferty pkt B podano: "Gwarancja (max 3 lata)", zaś przy opisie tego kryterium widnieje " 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje wydłużenia minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie wydłuży okres gwarancji (60 miesięcy)". Prosimy o podanie minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji.

*Odpowiedź:*

Wkradł się błąd. Wykonawca przystępując do przetargu winien udzielić minimum dwuletniego okresu gwarancji – mówi o tym zapis zawarty w Rozdziale II punkt B siwz:

*B. udzielić minimum **dwuletniej** gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do eksploatacji; ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.*

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.*

Oferta złożona przez Wykonawcę może uzyskać dodatkową punktację w przypadku zaproponowania przez niego wydłużenia minimalnego wymaganego okresu gwarancji

maksymalnie o kolejne 48 m-cy. Mając powyższe na względzie zapis kryterium B powinien być następujący:

**B. Gwarancja (max. 4 lata) ..... 12%**

Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje wydłużenia minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie wydłuży okres gwarancji (o 48 miesiące), przy czym punktowane będzie wydłużenie okresu gwarancji za każdy kolejny miesiąc udzielonej dodatkowo gwarancji według zasady 1 miesiąc – 0,25 pkt.

$$x_2 = G_i \times 0,25$$

gdzie:  $G_i$  – ilość miesięcy wydłużonej gwarancji w danej ofercie

Udzielony łącznie okres gwarancji (wymagany + fakultatywny) nie może wynosić więcej niż 24 m-ce + 48 m-cy = 72 m-ce

*Pytanie 2:*

W specyfikacji technicznej podana jest izolacja pod blachę o gr. 1 mm, zaś w kosztorysie podana jest blacha o gr. 0,75 mm. Na których informacjach się opierać w wycenie prac?

*Odpowiedź:*

Blacha na płaszcz ochronny - powyżej DN125 powinna być o grubości 1 mm.

*Pytanie 3:*

Na schemacie S-0001 na ssaniu pomp za zaworami kulowymi AO1 jest zwężka R150/125, której nie ma w wykazie dostaw oraz prawdopodobnie są wstawki z rur, które nie zostały uwzględnione w dostawach. Czy uwzględnić te elementy w wycenie?

*Odpowiedź:*

Zwężki powinny być, bo rurociąg na ssaniu jest DN 150, a króciec pompy – DN 125, zwężki 3 szt. (po jednej na pompę) wg PN-EN 10253-1.

*Pytanie 4:*

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 19.04.2017 roku.

*Odpowiedź:*

Termin pozostaje bez zmian.

*Pytanie 5:*

W paragrafie 13 pkt 2 ppkt 1 mowa o karach umownych w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Prosimy o obniżenie tej wartości do 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

*Odpowiedź:*

Zapis pozostaje bez zmian.

**Dokonane zmiany w powyższym zakresie należy traktować jako modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**