



## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty

Dostawy

Usługi

**UWAGA:** Zamówienie **nie jest** zamówieniem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

### I. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

|  |  |
|--|--|
| Nazwa<br><b>Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.</b>     | Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów<br><b>Jarosław Konkalec</b> |
| Adres<br><b>ul. św. Rocha 8</b>                              | Kod pocztowy<br><b>95-200</b>  |
| Miejscowość<br><b>Pabianice</b>                              | Województwo<br><b>Łódzkie</b>  |
| Telefon<br><b>(42) 225-90-10</b>                             | Faks<br><b>(42) 225-93-04</b>  |
| Poczta elektroniczna (e-mail)<br><b>zec@zec.pabianice.pl</b> | Adres internetowy<br><b>www.zec.pabianice.pl</b>                     |

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

### III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [WWW.ZEC.PABIANICE.PL](http://WWW.ZEC.PABIANICE.PL)

### IV. ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY - PABIANICE, UL. ŚW. ROCHA 8 – POKÓJ 206

### V. NADANA NAZWA ZAMÓWIENIA – DOSTAWA ELEMENTÓW RUSZTU DO KOTŁÓW WR

### VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów rusztu kotła WR-25-014M, znajdującego się na terenie Ciepłowni „Konstantynowska” oraz rusztowiny do kotła WR znajdującego się na terenie Kotłowni „Piaski”.

#### 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału:

##### 1.1. **PAKIET I** – Dostawa elementów rusztu do kotła WR-25-014M do Ciepłowni „Konstantynowska”

Podstawowe dane techniczne rusztu: długość czynna 7000 mm, szerokość czynna 2x2500 mm, obciążenie cieplne 900-1280 kW/m<sup>2</sup>, sprawność paleniska nie mniejsza niż 95.

1.1.1. Skrzynia powietrza ze strefami podmuchowymi, 7 wyseparowanych stref na stronę wraz z zasuwami popiołowymi, ściągna zasuw wyprowadzone poza boczne ściany (uszczelnione ściągno) do podłączenia do istniejących dźwigni – konstrukcja spawana szczelna.

1.1.2. Ściany rusztu (lewa+prawa+środkowa) z zamontowanymi uszczelnieniami (profilami uszczelniającymi) bocznymi dwuotworowymi (atest materiałowy na uszczelnienia). Ściany boczne przystosowane do wprowadzenia istniejących wlotów powietrza pierwotnego, oraz wlotów recyrkulacji spali).

1.1.3. Konstrukcja strefy powietrza z indywidualnym doprowadzeniem musi zapewnić równomierny rozkład powietrza na całej szer. rusztu i utrzymanie nadciśnienia na poziomie 600-800 Pa w strefie pod pokładem

- rusztowym przy znamionowym obciążeniu kotła (**kierownice w skrzyni**). Punkty pomiarowe ciśnienia wyprowadzone z każdej strefy przystosowane do podłączenia do istniejących przetworników.
- 1.1.4. Jezdnia górna -blachy i kształtowniki do spawania
- 1.1.5. Pokład rusztowy bez rusztowiny: główne elementy pokładu rusztowego:
- ogniwo t-203 (1316 szt.) w odcinkach po 10 szt.
  - sworznie łączące łańcuch i trzymacze, zawleczeni komplet.
  - trzymacze rusztowin komplet. (boczny lewy, boczny prawy, środkowy IW, środkowy OW) mat. żeliwo sferoidalne (atest materiałowy)
  - ściągacz łańcuchów 188 szt. pręt fi 20 zabezpieczony przed obrotem (atest materiałowy S235)
  - nakrętki i przeciwnakrętki 5.8-B
  - walce toczne(1128 szt.) pokładu rusztu z obrobionymi otworami (atest materiałowy)
  - rura dystansowa (R 35) fi 26,9x2,3 L=359 1128 szt.
- 1.1.6. Jezdnia dolna podporowa kompletna– rolki typ C mat. ZI250, kształtowniki stalowe wzdłużne i poprzeczne.
- 1.1.7. Kosz węglowy L+P, warstwownice wylane żarobetonem, Regulacja wysokości podnoszenia poprzez koła i listwy zębate za pomocą przekładni ślimakowej podłączonej do istniejących napędów elektrycznych. Zasuwa łukowa regulowana poprzez koła i listwy łukowe zębate za pomocą przekładni ślimakowej kluczem grzechotkowym.
- 1.1.8. Wały przednie z kołami łańcuchowymi dzielonymi komplet. (łożyska, korpusy łożysk, pokrywy dociskowe, wyprowadzone przewody smarne, śruby napinające, elementy oporowe. Wały napędzane napędem BNr. 2000.
- 1.1.9. Wały tylne komplet jak wyżej, z możliwością regulacji położenia.
- Zamawiający wymaga od oferenta wizyty technicznej w obiekcie Ciepłownia „Konstantynowska” ul Konstantynowska 62 Pabianice.
- 1.2. **PAKIET II** – Dostawa rusztowiny do Kotłowni „Piaski”
- 1.2.1. 5000 sztuk rusztowiny 395 1,5%Cr (2,74kg)

## VII. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – PABIANICE, ULICA KONSTANTYNOWSKA 62

## VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

### 1. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ

NIE  TAK

### 2. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ

NIE  TAK

## IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji prac – **od momentu podpisania umowy do:** **PAKIET I - 22.12.2023 roku**  
**PAKIET II - 30.09.2023 roku**

## X. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA – 100%

## XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- A. nie podlegać wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, a w szczególności:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie załączone do formularza oferty.*

- B. udzielić gwarancji na dostarczone materiały: **minimum 24 miesiące** od daty dostawy (przekazania, wydania). Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.*

- C. zaakceptować termin realizacji prac – **od momentu podpisania umowy do:**  
**PAKIET I - 22.12.2023 roku**  
**PAKIET II - 30.09.2023 roku**

*Ocena warunku nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.*

- D. zaakceptować termin płatności – w ciągu **30 dni** od daty otrzymania oryginału faktury,  
*Ocena warunku nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.*

**XII. WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ UDZIELENIA DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ**

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz Regulamin Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi udostępnione będą na stronie internetowej ZEC Spółka z o.o. w Pabianicach pod adresem: [www.zec.pabianice.pl](http://www.zec.pabianice.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego.

**XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Data: **18/08/2023** Godzina: **11<sup>00</sup>**

**XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 DNI OD TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**XV. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT**

Data: **18/08/2023** Godzina: **11<sup>20</sup>** Miejsce: **UL. ŚW. ROCHA 8 – SALA KONFERENCYJNA**

**DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA 10/08/2023**

.....  
Podpis Zarządu