



W przypadku montażu zaworów odcinających w jezdniach utwardzonych skrzynkę uliczną należy osadzić w nawiązaniu do istniejących warstw jezdni

INWESTOR:	<b>Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach</b> 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8			SKALA: 1:25
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do bud. zlokalizowanych przy ulicy Wileńskiej 35/37, 39, 45, Śniadeckiego 2, 4, 6A i Moniuszki 114/116, 118/120			NR RYSUNKU:
TREŚĆ RYSUNKU:	<b>STUDNIA ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH ODCINAJĄCYCH - S2, S3, S5, S6</b>			<b>14</b>
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	08.2023	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	08.2023	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-----	08.2023	